



COMUNE DI NICHELINO

Città Metropolitana di Torino

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE
COMUNALE - EDILIZIA SCOLASTICA II LOTTO

Scuola Primaria "Sangone" - via Sangone, 38
COD. ED. 021



Progettisti :
FABRICA.TRE
studio associato architettura e ingegneria
arch. Maurizio Testa
arch. Stefania Zitti
ing. Fabio Oliari

via G. Regaldi, 3 10154 Torino t/f 011.885337 info@fabricatre.it

Il Responsabile del Procedimento :
Ing. Luigi Amendolara
(Responsabile P.O.)

PROGETTO ESECUTIVO

ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO: LUCE E FORZA MOTRICE 3° PIANO FUORI TERRA				scala 1:50
REV	MODIFICHE	DATA	DATA ultimo aggiornamento	
0	EMISSIONE	marzo 2017		
1	REVISIONE	aprile 2018		
file	32_34 - 021_PE.IE.PNT.01_03.dwg			
				021_PE.IE.PNT.03

LEGENDA SIMBOLI

	QUADRO ELETTRICO		INTERRUTTORE UNIPOLARE IN CUSTODIA IP40
	CORPO ILLUMINANTE CON LAMPADA FLUORESCENTE TIPO CIRCOLINA 40W - IP55		INTERRUTTORE UNIPOLARE IN CUSTODIA IP55
	RILEVATORE PRESENZA PERSONE TEMPORIZZATO COMANDO LUCI		PULSANTE A TIRANTE CHIAMATA DISABILI
	LAMPADA AUTONOMA D'EMERGENZA A LED IP55 AUTONOMIA 1 ORA- FLUSSO LUMINOSO 250 LUMEN		PULSANTE DI TACITAZIONE CHIAMATA DISABILI
	PRESA A SPINA UNIVERSALE TIPO P30 IN CONTENITORE DA ESTERNO IP40		SUONERIA CHIAMATA DISABILI
	BOILER		VENTOLA D'ASPIRAZIONE
	INTERRUTTORE BIPOLARE IN CONTENITORE DA ESTERNO		PULSANTE D'EMERGENZA IN CUSTODIA VETRO FRANGIBILE IP55 CON SPIA LUMINOSA SEMPRE ACCESA
			PRESA A SPINA 10/16 TIPO P17/11 CON INT. AUT. DIFF. 16A IN CONTENITORE DA INCASSO CON PLACCA IP55

