

COMUNE DI NICHELINO

Città Metropolitana di Torino

35

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE
COMUNALE - EDILIZIA SCOLASTICA II LOTTO

Scuola Primaria "Sangone" - via Sangone, 38
COD. ED. 021



Progettisti :

FABRICA.TRE
studio associato architettura e ingegneria

arch. Maurizio Testa
arch. Stefania Zitti
ing. Fabio Oliari

via G. Regaldi, 3 10154 Torino t/f 011.885337 info@fabricatre.it

Il Responsabile del Procedimento :

Ing. Luigi Amendolara
(Responsabile P.O.)

PROGETTO ESECUTIVO

ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO: SCHEMI UNIFILARI QUADRI ELETTRICI

REV	MODIFICHE	DATA	DATA ultimo aggiornamento	021_PE.IE.SCM.01
0	EMISSIONE	marzo 2017		
1	REVISIONE	aprile 2018		
file	35 - 021_PE.IE.SCM.01.dwg			

[illegible]

SCEMA ELETTRICO UNIFILARE

Pag. 2

NOTE:

a
b
c
d
e
f
g
h
i
l
m
n
o
p
q

QUADRO ELETTRICO PRIMO/SECONDO/TERZO PIANO FUORI TERRA (ESISTENTE)

VARI INTERRUTTORI ESISTENTI

ESISTENTE

NUOVO

SCHEMA VALIDO PER OGNI PIANO

m
n
o
p
q

NUMERO DI CIRCUITO	GQ	A7
FASE DI CABLAGGIO (INTERNO QUADRO)	6	2.5
POTENZA kVA	*	*
CORRENTE DI IMPIEGO Ib	*	*
INTERRUTT. o SEZIONAT.	TIPO SEZIONAT. Poli-Portata 4X32	NUOVO 2X16
CONTATTORE	TIPO *	* *
R. TERMICO (o CURVA)	TIPO Taratura A	C 16
POTERE INTERRUZIONE kA	*	6
DIFF.TIPO (A) - TEMPO INT. (ms)	*	0.03
LINEA di POTENZA	FORMAZIONE TIPO CAVO *	2X4+T NØ7V-K
PORTATA Iz A	*	22
TIPO DI POSA	*	TUBO/CANALE
INSTALLATO SU QUADRO	QPT GENERALE QUADRO	QPT SERVIZI IGIENICI
DESTINAZIONE / UTENZA		
SIGLA		